

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KONINIE

Oddział Nadzoru Sekcja Higieny Komunalnej
tel. 632439052 | tel. 632464976, 632464967
sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.konin@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-konin
/PSSE-Konin/skrytka
e-Doręczenia: AE: PL-82979-14657-FSHUE-30

ul. Stanisława Staszica 16
62-500 Konin
NIP 6651743952
REGON 000778188-00024
BDO: 000134441

ON-HK.9020.1.25.2025

Konin, dnia – data zgodnie z podpisem

OCENA OKRESOWA JAKOŚCI WODY w wodociągu publicznym Kalinowiec, gm. Kleczew za okres od 01.01.2025 r. do 21.01.2025 r.

Na podstawie § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie w oparciu o:

- sprawozdanie z badań próbek wody pobranych z wodociągu publicznego Kalinowiec, gm. Kleczew w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie przy ul. Rzemieślniczej 21;
- sprawozdania z badań próbek wody pobranych w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie przy ul. Rzemieślniczej 21;
- analizę podejmowanych działań naprawczych,
- prowadzony nadzór nad jakością wody przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, o którym mowa w § 20 wyżej cytowanego rozporządzenia;

informuje, że
jakość wody z wodociągu publicznego Kalinowiec, gm. Kleczew
w okresie od 01.01.2025 r. do dnia 21.01.2025 r. w badanym zakresie
spełniała wymagania

określone w załączniku nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wodociąg publiczny Kalinowiec zaopatruje zbiorowo w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi mieszkańców miejscowości: Kalinowiec, Przytuki, Jabłonka, Janowo, Miłaczew, Złotków, Józefowo, Słaboludź, Kolonia Słaboludź, Danków, Roztoka, Koziegłowy, Nieborzyn, Mikołajewo, Dobromyśl, Zberzynek, Kamionka, Kolonia Kamionka.

Zgodnie z harmonogramem w styczniu 2025 r. wykonano badania wody w ramach monitoringu grupy A – sprawozdanie z badań Nr W-05-S/2025 z dnia 17.01.2025 r. wykonane przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.

Administrator wodociągu posiada wyniki badań w zakresie wstępnego monitoringu substancji promieniotwórczych (sprawozdania z badań Nr: SB/149792/12/2022 z dnia 12.05.2022 r., SB/131361/10/2022 i SB/131362/10/2022 oba z dnia 26.10.2022 r. wykonane przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa w Pszczynie).

Analiza powyższych sprawozdań wykazała, że woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Nie zaszły okoliczności, które obligowałyby przedsiębiorcę do podejmowania działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań.

Mieszkańcy zaopatrywani byli w wodę bezpieczną dla zdrowia, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz wolną od substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu. Woda przeznaczona do spożycia przez konsumentów nie stanowiła ryzyka dla ich zdrowia.

Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie
mgr Roman Wojskunowicz
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kleczewie
e-Doręczenie: AE:PL-73484-78553-RWVVR-18.
2. Burmistrz Gminy i Miasta w Kleczewie
e-Doręczenie: AE:PL-84373-68841-ETIHG-25.
3. aa

MJ